УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80001, Львівська обл. м.Сокаль, вул.Шептицького, 44 тел.+380937353344
www.sokal-rada.gov.ua e-mail: miskradasokal@ukr.net ЄДРПОУ 26205171

Довідка про консультації
Проекту Детального плану території для визначення параметрів земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків по вул. Героїв УПА в м. Сокаль Шептицького району Львівської області (Проект ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту Детального плану території для визначення параметрів земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків по вул. Героїв УПА в м. Сокаль Шептицького району Львівської області, Сокальська міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки від 26.08.2024 р. (реєстраційний номер справи № 26-08-8824-24).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Сокальською міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА від 30.08.2024 р. №31-5753/0/2-24; лист від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 02.09.2024 р. № 22-3341/0/2-24 про те, що Департамент надає відповідь, отриману від ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» щодо розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до документа державного планування.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проекту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

Проект ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

– Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 11.02.2025 р. № 465/02-20);

– Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 11.02.2025 р. № 466/02-20);

– Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 11.02.2025 р. № 467/02-20);

– Міністерству охорони здоров'я України (лист від 11.02.2025 р. № 471/02-20).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12.03.2025 р. № 25/7-21/3510-25; лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА від 28.02.2025 р. № 31-1399/0/2-25; лист від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 04.03.2025 р. № 22-1050/0/2-25 про те, що Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА надає відповідь, отриману від ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» щодо розгляду Проекту ДПТ та звіту про СЕО.

У разі неподання зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку передбаченого частиною третьої ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

Проектом обрано Альтернативу 2, оскільки вона сприятиме:

– економічному розвитку території;

– проведенні благоустрою та озеленення проектованої території;

– впровадженню заходів щодо охорони довкілля та здоров'я населення.

Додаток: 7 аркушів.

Секретар ради **Ігор СИДОР**

Виконавець:
Єзерський М.

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Згідно зі статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території; детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід'ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану. У той же час у матеріалах Проєкту: не наведені реквізити рішення про затвердження Генерального плану м. Сокаль (далі – Генплан) про врахування положень якого зазначається у Проєкту (с. 5, 12 та ін.), що у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; відсутнє належне підтвердження відповідності рішень Проєкту Генплану (зокрема, в частині урахування передбачених Генпланом перспективного функціонального зонування території проєктування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень).	Враховано	Рішення Сокальської міської ради від 12.03.2008 р. №4 Про затвердження Генерального плану розвитку м. Сокаля
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Проект ДДП, Звіт про СЕО	У Проєкті та Звіті мають бути враховані вимоги: статті 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо: максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.; пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту; збереження ґрунтів і деревних насаджень; відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів; мінімального обсягу земляних робіт;	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.

			пункту 5.9 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», згідно якого контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту»; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо наступного: мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони шириною до 300 м повинна складати 60% (пункт 5.13 ДСП 173); рівень озеленення території житлової забудови повинен бути не менше 40%, ділянок шкіл і дитячих дошкільних закладів – 80% (пункт 6.2 ДСП); у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі (пункт 5.10 ДСП); відстані від відкритих стоянок, призначених для постійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів до житлових і громадських будівель, а також до ділянок шкіл, дитячих ясел-садків, лікувальних закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку слід приймати не менше наведених у додатку № 10 (пункт 5.28 ДСП); зона рекреації повинна бути розміщена за межами санітарно-захисних зон промпідприємств, з навітряного боку відносно джерел забруднення навколишнього середовища, джерел шуму та електромагнітного випромінювання. Зону рекреації слід віддаляти на максимально можливу відстань від портів і портових споруд, шлюзів, гідроелектростанцій, місць скидання стічних вод, стійбищ, водопою худоби та інших джерел забруднення (пункт 6.13 ДСП);		

			при розміщенні і організації рекреаційних територій необхідно враховувати наявність і потужність джерел водопостачання, можливість будівництва систем каналізації і умови випускання стічних вод (пункт 6.14 ДСП).		
3	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Проект ДДП	Розділ «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проєкту пропонується доповнити з урахуванням вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та визначення терміну «природоохоронні території та об'єкти», згідно з підпунктом 42 пункту 2 вищезгаданого Порядку, включаючи відомості щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного їх заповідання, об'єктів екомережі, територій Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».	Враховано	На території опрацювання ДПТ відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного їх заповідання, об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
4	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Проект ДДП	У проектних матеріалах відсутні відповідні розрахунки щодо облаштування прибудинкових територій та забезпечення всіх груп населення багатоквартирних будинків різними видами відпочинку та занять, в тому числі майданчиками для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, для занять фізкультурою та спортом, для відпочинку дорослого населення, для господарського призначення, культурного та побутового обслуговування та не вказані на графічних матеріалах згідно з вимогами пп. 4.1, 4.10, 4.11 ДСП № 173-96; п. 6.1.3 ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та забудова територій» (далі - ДБН Б.2.2-12:2019).	Враховано	Текстова частина: ст. 15 таблиця 2 «Перелік та параметри об'єктів необхідних для обслуговування мешканців проектованого житлового будинку» Графічна частина: таблиця експлікації №п/п 8 дитячий майданчик, 9 майданчик для відпочинку дорослих, 10 майданчик занять фізкультурою, 13 майданчик для контейнерів з сміттям, 18 майданчик для господарських потреб
5	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Проект ДДП	Не висвітлені питання щодо забезпечення нормативної тривалості інсоляції при розташуванні та орієнтації житлових будинків відповідно до п. 4.6 ДСП № 173 - 96.	Враховано	При проектуванні було враховано розташування будинків таким чином, щоб забезпечити максимальне проникнення сонячного світла до кожної квартири. Орієнтація будинків, їх висотність та відстані між ними сплановані з урахуванням забезпечення нормативної тривалості інсоляції. У проекті передбачено використання енергоефективних технологій, які компенсують можливі незначні відхилення від нормативів інсоляції, забезпечуючи комфортні умови проживання.

6	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Графічна частина ДДП	Відсутнє обгрунтування щодо дотримання нормативних відстаней при розміщенні автостоянок з нанесенням розривів до житлових будинків на графічних матеріалах згідно з вимогами п. 5.28 Додатку № 10 ДСП № 173-96.	Враховано	ДБН Б.2.2-12:2019 Таблиця 10.6 Відстані від гаражів і відкритих автостоянок до житлових і громадських будинків Відстань до житлових будинків до 10 (включно) автомобілів становить 10 м.
7	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Частина 2 ДДП	Проектні матеріали не містять інформації щодо дотримання нормативних відстаней до вікон житлових приміщень, майданчиків відпочинку від в'їздів-виїздів із підземних паркінгів та проїздів до них, а. також про заходи зі зменшення акустичного навантаження, відсутні розрахунки очікуваних рівнів шуму на території ймовірного впливу діяльності проектованого об'єкту відповідно до вимог п. 5.29 ДСП № 173-96.	Враховано частково	Згідно п. 5.29 ДСП № 173-96 В'їзди і виїзди із підземних гаражів і проїзди до них повинні бути розташовані не ближче 15 м від вікон робочих та житлових приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і лікувальних закладів, майданчиків відпочинку.
8	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Частина 2 ДДП	Відповідно до розділу 7 пп. 7.1, 7.4 ДСП № 173-96, у населеному пункті необхідно передбачити створення загальних систем інженерного забезпечення, що включає централізовані системи водопостачання і каналізації, санітарної очистки та інших видів інженерного обладнання і благоустрою на опрацьованій території.	Враховано	ДПТ передбачено підключення до існуючих мереж м. Сокаль. Графічні матеріали : Аркуш №6 Схема інженерного забезпечення території, М 1:1000 Текстова частина: Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації ст. 19-28
9	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Частина 2 ДДП	У матеріалах відсутня оцінка умов забезпечення питною водою гарантованої якості проектованих об'єктів за рахунок підключення до проектованої централізованої водопровідної мережі, можливості забезпечення необхідної розрахункової потужності та їх використання згідно з вимогами пп. 7.6, 8.11 ДСП № 173-96; пп. 5.9, 6.1.5, 7.2, 7.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі зміною № 1».	Враховано	ДПТ передбачено підключення до існуючих мереж м. Сокаль. Графічні матеріали : Аркуш №6 Схема інженерного забезпечення території, М 1:1000 Текстова частина: Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації (водопостачання) ст. 21-24
10	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	На наступних етапах проєктування врахувати результати інженерно-геологічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.

11	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих та проєктованих об'єктів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП № 173-96). Забезпечити дотримання ДБН 5.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
12	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	Забезпечити отримання технічних умов на водопостачання та водовідведення. Зазначити відомості щодо фактичної, резервної пропускної спроможності, а також додаткові навантаження на каналізаційні мережі та КОС при запроектованій кількості абонентів в детальному плані.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
13	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	Забезпечити врахування та дотримання ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Водного кодексу України, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
14	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП	Врахувати інтереси суміжних територій.	Враховано.	Інтереси суміжних територій були враховані при розробці Проекту.
15	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	Передбачити благоустрій та озеленення території з максимальним збереженням наявних зелених насаджень.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
16	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	На наступних етапах проєктування врахувати результати інженерно-геологічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
17	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП	Технічні рішення проектованої автомобільної дороги повинні забезпечувати високі транспортно-експлуатаційні показники дороги, охорону навколишнього середовища, безпеку дорожнього руху за мінімально можливих матеріальних та фінансових витрат.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту.
18	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП	Передбачити місця для влаштування баків та контейнерів для роздільного сортування відходів.	Враховано.	
19	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП	Управління відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами».	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту.
20	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП	Здійснювати планову діяльність при наявності усіх дозвільних документів у сфері природоохоронного законодавства.	Враховано.	Дані вимоги були враховані при розробці Проекту

21	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Проект ДДП, Звіт про СЕО	Забезпечити врахування зауважень та пропозицій, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань.	Враховано.	Зауваження та пропозиції, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань враховані при розробці Проекту та Звіту про СЕО.
До Звіту про СЕО					
1	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділи 2, 3 Звіту про СЕО	У матеріалах звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт) відсутня інформація щодо характеристики поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни, цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), відповідно до абзаців 2, 3 частини 2 ст. 11 Закону.	Враховано частково.	Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано інформацію в розрізі сучасного АТУ Львівської області, зокрема Шептицького району. Заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову наведено в розділі 7 Звіту про СЕО.
2	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 2 Звіту про СЕО	Відсутні дані щодо сучасної характеристики стану навколишнього середовища (забруднення атмосферного повітря, грунту, шум та радіаційної безпеки території) за результатами натурних досліджень відповідно до пп. 4.2, 4.5, 8.2, 8.4, 8,38, 8.39 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 року № 173 (далі - ДСП № 173-96).	Враховано частково.	Відповідно до методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р. зазначено, що частину досліджень рекомендується перенести на більш низькі рівні планування, тому прогнозні розрахунки очікуваного рівня специфічних шкідливих речовин будуть проведені на наступних етапах проектування.
3	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 9 Звіту про СЕО	Заплановані моніторингові заходи не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272, а саме: не передбачений лабораторний контроль якості питної води з періодичністю визначеною ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», якості очистки стічних вод, станом забруднення грунту.	Враховано частково.	У розділ 9 Звіту про СЕО внесено уточнення.
5	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Розділ 7 Звіту про СЕО	Передбачити заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання,	Враховано.	Заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій,

			пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову.		зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову наведено в розділі 7 Звіту про СЕО.
6	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Розділ 7 Звіту про СЕО	Передбачити заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового покриву.	Враховано.	Заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового покриву наведено в розділі 7 Звіту про СЕО.
7	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Розрахувати рівень шумового навантаження на наявні житлові забудови від проектованого будівництва, за наявності перевищень нормативних показників передбачити заходи, спрямовані на дотримання умов допустимого рівня шуму на території житлової та громадської забудови.	Враховано частково.	Відповідно до методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р. зазначено, що частину досліджень рекомендується перенести на більш низькі рівні планування, тому розрахунки шумового навантаження будуть проведені на наступних етапах проектування.
8	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Розділ 9 Звіту про СЕО	Заходи з моніторингу наслідків виконання документа державного планування передбачити відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272 та статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано частково.	У розділ 9 Звіту про СЕО внесено уточнення.

Секретар ради **Ігор СИДОР**

Виконавець:
Єзерський М.